



APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

CLASSE COULEUR	APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL	CONTRAINTES PRINCIPALES	DISPOSITIFS PRECONISES	
			EPURATION	DISPERSION
I	SITE SATISFAISANT	Néant	Tranchées d'épandage	Sol (in-situ)
I-III	SITE GLOBALEMENT SATISFAISANT	Perméabilité localement réduite	Tranchées d'épandage surdimensionées ou filtres à sable drainés	Sol (in-situ) ou exutoire de surface
II	SITE GLOBALEMENT SATISFAISANT	Profondeur du sol insuffisante	Filtres à sable non drainés	Sol (in-situ)
I-II	SITE GLOBALEMENT SATISFAISANT	Profondeur localement insuffisante	Tranchées d'epandage ou filtres à sable non drainés	Sol (in-situ)
II-III	SITE MOYENNEMENT SATISFAISANT	Profondeur insuffisante perméabilité réduite	Filtres à sable non drainés ou filtres à sable drainés	Sol (in-situ) ou exutoire de surface
III	SITE PRESENTANT DES CONTRAINTES IMPORTANTES	Perméabilité réduite, nappe temporaire	Filtres à sable drainés	Exutoire de surface
IV	SITE INAPTE PRESENTANT DES CONTRAINTES MAJEURES	Nappe permanente	Tertre d'infiltration	Nappe
	SITE INAPTE PRESENTANT DES CONTRAINTES REDHIBITOIRES	Topographie extrêmement accentuée	Impossible	

LEGENDE DE LA CARTE DES SOLS

SUBSTRATUM

KR : Calcaires lacustres
R : Argiles

HYDROMORPHIE

0 : sol sain
1 : faible au delà de 60cm
2 : moyen au delà de 50cm
3 : intense au delà de 30cm
4 : faible intensité dès la surface
5 : intense inferieur à 50 % dès la surface
6 : très forte intensité dès la surface

PROFONDEUR D'APPARITION DU SUBSTRAT

1 : entre 0 et 20cm
2 : entre 20 et 40cm
3 : entre 40 et 60cm
4 : entre 60 et 90cm
5 : entre 90 et 120cm
6 : au delà de 120cm

TYPE DE SOL

a : sol d'apport
b : sol brun
bc : sol brun calcaire
l : sol lessivé

EXEMPLE : KR3bc3

KR : argile calcaire
2 : apparaissant de 40 à 60 cm
bc : sol brun calcaire
3 : intense au delà de 30cm

Légende

- 4 Test de percolation
- Fossé existant
- Fossé à créer
- Sens - pente faible < 5 %
- Sens - pente moyenne < 15 %
- Sens - pente forte > 15 %

DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

Commune du Falga

CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SESAER

OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT N° 05 06 1733

Bureau d'études - Assainissement - Environnement
Valorisation Agricole - Maîtrise d'œuvre - Urbanisme

Le : 18/07/2007

Echelle : 1/2000e