

VILLE DE REVEL
Département de la Haute Garonne

Maitre d'ouvrage:
Commune de Revel



VILLE DE REVEL
Hôtel de ville 31250 Revel

Bureau d'études :

Urbanistes - Paysagistes - Architectes :



DESSEIN DE VILLE
51, rue Bayard BP 20720 Toulouse Cedex 6
Tél 05 34 41 30 40 Fax 05 61 63 73 70



Révision n° 2
du Plan Local d'Urbanisme
projet arrêté

FILIERES PRECONISEES				
Figure	Caractéristiques des terrains	Aptitudes des sols à l'assainissement autonome	Dispositifs adaptés	Evacuation des eaux résiduelles
	Bonne perméabilité Sols profonds venues d'eau	Moyennement favorable	Terre d'infiltration	Infiltration dans le sol
	Faible perméabilité Profondeur du substratum fissuré >1,7m	Peu favorable	Filtre à sable vertical non drainé	Infiltration dans la roche fissurée
	Faible perméabilité Profondeur du substratum fissuré >1,7m pente faible	Peu favorable	Filtre à sable horizontal drainé	Rejet au fossé
	Faible perméabilité Profondeur du substratum fissuré >1,7m pente moyenne	Peu favorable	Filtre à sable vertical drainé	Rejet au fossé
	Faible perméabilité Profondeur du substratum fissuré >1,7m venues d'eau	Peu favorable	Filtre à sable vertical surélevé et drainé	Rejet au fossé
	Zone d'assainissement collectif (sauf impossibilité technique)			
	Zone d'assainissement collectif à terme			

Première émission : - / - / - - Ech : 1/10000

5.2.3.1 CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Indice	Date	Modifications	Indice	Date	Modifications

